



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
"Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области"**

ул. Семашко, д.2, г. Мытищи, Московская область, 141014

Тел. 8-495-586-12-11, Факс: 8-495-586-43-24

E-mail: centr@cgemo.ru сайт в Интернете: www.cgemo.ru

ОКПО 01934868, ОГРН 1055005109147 ИНН/КПП 5029081629/502901001

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № RA.RU. 710073

дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 24 июня 2015г.

ОРГАН ИНСПЕКЦИИ

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач

(заместитель)



М.В. Калькаев

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ **893-6** от « **26** » марта **2019** г.

Плитка керамическая универсальная (керамический гранит) (производитель: ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», 142410, Россия, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д.1)

предмет (объект) санитарно-эпидемиологической экспертизы

Основание для проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы:

Заявка о проведении экспертизы

(Заявление о проведении экспертизы, поручение на проведение государственной работы, предписание Главного государственного санитарного врача, определение в соответствии с КОАП – нужное вписать)

от « **13** » февраля **2019** года № **893**

ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», 142410, Россия, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д.1

наименование учреждения (организации), ФИО, адрес, телефон

ИНН

5031037779

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

ОГРН

1025003918334

для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Представлены документы (образцы) (перечисляются все представленные материалы на экспертизу): Протокол лабораторных испытаний ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» (аттестат аккредитации Росаккредитации № РОСС.RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016) № 911 от 19.03.2019 г.

Цель проведения санитарно-эпидемиологической экспертизы - оценка соответствия (несоответствия) предмета (объекта) санитарно-эпидемиологической экспертизы обязательным требованиям нормативной документации.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена:

врачом Хоштария Н.В.

ФИО

Врач по гигиене труда
должность специалиста

подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № **893-6** от « **26** » марта **2019** г.

Страница 1 из 2

сертификат специалиста № 2874 от 05.05.2014 г
Специальность - гигиена труда

в соответствии с действующими нормативными документами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены.

Квалификация врача соответствует предмету выполненной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

Санитарно-эпидемиологическая характеристика

При проведении экспертизы установлено. Для проведения радиологических исследований ООО «Ногинский комбинат строительных изделий» отобрал образец плитки керамической универсальной (керамический гранит), выпускаемой по ТУ 5752-005-50184488-15. Место отбора проб: ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», 142410, Россия, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д.1. Дата доставки образца в ИЛЦ ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области» -13.02.2019 г. Согласно протоколу испытаний № 911 от 19.03.2019 г удельная эффективная активность природных радионуклидов в образце составила 229 ± 20 Бк/кг (гигиенический норматив - не более 370 Бк/кг), содержание радионуклидов в образце: К-40- 1040 ± 130 Бк/кг (не нормируется), Ra-226- 70 ± 12 Бк/кг (не нормируется), Th-232- $51 \pm 9,0$ Бк/кг (не нормируется).

Заключение: Плитка керамическая универсальная (керамический гранит) (производитель: ООО «Ногинский комбинат строительных изделий», 142410, Россия, Московская область, г. Ногинск, ул. Бетонная, д.1)

(предмет санитарно-эпидемиологической экспертизы)

СООТВЕТСТВУЕТ


требованиям следующей нормативной документации: Главы II, раздела 6 «Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)» ТС от 28.05.2010 г № 299.

Врач по гигиене труда
должность специалиста


подпись

Н.В. Хоштария
Ф.И.О.

ПРОВЕРИЛ
Врач по общей гигиене
- заместитель
технического директора
должность специалиста


подпись

Л.В. Стрекачева
Ф.И.О.

Руководитель органа инспекции
должность специалиста


подпись

В. Н. Анисимов
Ф.И.О.

Оформлено в 2-х экземплярах:
первый - ООО «Ногинский комбинат строительных изделий»,
второй – ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области».

Врач по гигиене труда
должность специалиста


подпись

Хоштария Н.В.
Ф.И.О.

Экспертное заключение № 893-6 от « 26 » марта 2019 г.

Страница 2 из 2

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Московской области»
ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР (ИЛЦ)

Аттестат аккредитации Федеральной службы по аккредитации № РОСС RU.0001.510107 дата внесения в реестр аккредитованных лиц 29.12.2016

141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2. Тел: (495) 586-12-11 Факс: (495) 586-43-24 E-mail: centr@cgemo.ru, oli@cgemo.ru
 ИНН 5029081629 КПП 502901001 ОГРН 1055005109147

ПРОТОКОЛ
ЛАБОРАТОРНЫХ ИСПЫТАНИЙ

№ 911 от 19 марта 2019 г.

1. **Наименование предприятия, организации (заказчик):** ООО "Ногинский комбинат строительных изделий"
2. **Юридический адрес:** 142410, РФ, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
3. **Наименование образца (пробы), дата изготовления:** Плитки керамические универсальные (керамический гранит); дата изготовления: 31.01.2019 11:30; номер партии: 4-125-2; объем партии: 2851,2м²
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** ООО "Ногинский комбинат строительных изделий", 142410, РФ, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1 страна: РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО "Ногинский комбинат строительных изделий" (склад готовой продукции), 142410, РФ, Московская область, Ногинский район, г. Ногинск, ул. Бетонная, д. 1
6. **Условия отбора, доставки**
 Дата и время отбора: 12.02.2019 10:00
Ф.И.О., должность: Кривошеева Э.А., начальник лаборатории ООО "Ногинский комбинат строительных изделий", Громыкова Е.П.- начальник ОТК ООО "Ногинский комбинат строительных изделий", Гордиенко С.А. - заместитель начальник участка сортировки ООО "Ногинский комбинат строительных изделий"
Условия доставки: Автотранспортом
 Дата и время доставки в ИЛЦ: 13.02.2019 15:03
 НД на отбор проб: не указан. ИЛЦ за отбор проб ответственности не несет
7. **Дополнительные сведения:** Сопроводительный документ № 1068
 Цель проведения испытаний: внутренний контроль
8. **НД на продукцию:** ТУ 5752-005-50184488-15
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) утв. решением №299 от 28.05.2010 г.» глава II, раздел 6
10. **Код образца (пробы):** 07.19.911 /1
11. **Место осуществления деятельности:** РФ, 141014, Московская область, г. Мытищи, ул. Семашко, д.2
12. **Средства измерений:**

№ п/п	Тип прибора	Заводской номер	№ свидетельства о поверке	Срок действия
1	Комплекс спектрометрический "Прогресс"	0722; 427;429	АА 3403668/033754 от 04.06.2018	03.06.2019

Результаты испытаний

№№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
РАДИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Образец поступил 13.12.2017 15:33 внутрилабораторный номер образца (пробы) 911 - 33 дата начала испытаний 20.12.2017 13:47 дата выдачи результата 21.02.2019 18:20					
1	K-40	Бк/кг	1040±130	не нормируется	МИА "Спектр-гамма-00"
2	Ra-226	Бк/кг	70±12	не нормируется	МИА "Спектр-гамма-00"
3	Th-232	Бк/кг	51,0±9,0	не нормируется	МИА "Спектр-гамма-00"
4	Удельная эффективная активность природных радионуклидов	Бк/кг	229±20	не более 370	МИА "Спектр-гамма-00"

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола: Богурченко Е. А., инженер отделения отбора, кодирования, проб и выдачи результатов

Заместитель руководителя ИЛЦ

Козлов А.В.